

LEGENDA

- numer pomieszczenia
- rzędna pomieszczenia wg inwentaryzacji KPG
- H:259 — wysokość pomieszczenia wg inwentaryzacji KPG
- H:*259 — wysokość sklepienia wg inwentaryzacji KPG
- pow: 2.85m² — powierzchnia pomieszczenia wg inwentaryzacji KPG
- mur istniejący wg inwentaryzacji KPG
- wielkość okna wg inwentaryzacji KPG
- ** wymiar drzwi w świetle przejścia: szerokość przejścia do klamki
- wymiar drzwi podano w świetle przejścia przy skrzydle rozwartym min. 90 stopni
- portal kamienny wg inwentaryzacji KPG
- sklepienia wg inwentaryzacji KPG
- granica strefy
- nieprawidłowości w odniesieniu do Warunków Technicznych
- nieprawidłowość a: drzwi: szerokość/wysokość w świetle przejścia
- nieprawidłowość b: wysokość progu
- nieprawidłowość c: brak skrzydła 90cm w drzwiach dwuskrzydłowych
- nieprawidłowość d: szerokość korytarza
- nieprawidłowość e: otwór okienny w innej strefie (budynek nr 5) w odległosci<4m
- nieprawidłowość f: szerokość/wysokość/ilość stopni w biegu
- długość przejścia ewakuacyjnego, przez ponad 3 pomieszczenia
- odległość do budynku sąsiedniego
- długość przejścia ewakuacyjnego, przez 3 pomieszczenia
- osoba dozorująca
- wyjście ewakuacyjne
- oddymianie klatki schodowej
- pionowy pas na elewacji o klasie EI60 - min.2m

POZIOM ZEROWY WG INWENTARYZACJI KPG 1991/1992r.: +-0,00 = 228.87 m npm

UKŁAD WYSOKOŚCI PL-EVRF2007-NH OBOWIĄZUJĄCY - 2020r.: POZIOM +-0,00 = 229.05 m npm

NINIEJSZA DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI WYKONANEJ PRZEZ KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE SP. Z O.O. W ROKU 1991/1992.

PRO ARCHIVISION SP. Z O.O.
30-074 KRAKÓW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4

	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data
Projektował	mgr inż. arch. JOANNA BARANEK - STACH	MPOIA/085/2011		10.2020
Opracował	mgr inż. arch. EWA BOROŃ-STACHERA			
	mgr inż. arch. IZABELA KONSUR			
	mgr inż. arch. ANNA MIESZCZAK			

Stadium: INW
Skala: 1:100
Branża: ARCH

Inwestor: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków

Inwestycja: **„Wykonanie ekspertyzy pożarowej wraz z inwentaryzacją budynku nr 4 (Zamek) na wzgórzu wawelskim w zakresie niezbędnym do wykonania powyższej ekspertyzy dla wykonania projektu budowlanego remontu i budowy instalacji bezpieczeństwa pożarowego".**

Nazwa rysunku: RZUT - PIWNICA - SKRZYDŁO WSCHODNIE - FRAGMENT EKSPOZYCJI

Nr rys.: I-3a

Lokalizacja: **ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU**