

PARTER – KONDYGNACJA 0		
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	pow. użytkowa (m^2)
011	Stolarnia	41.00
012	Sień	39.45
013	Sanitariaty	14.72
014	Sala wystawowa	143.21
016	Sala wystawowa	141.52
017	Sala wystawowa	90.68
018a	Sala wystawowa	68.17
018b	Aneks warsztatowy	39.47
019	Pom. socjalne	35.05
020	Sanitariaty	15.81
021	Pom. tech. (istn.)	
SUMA pow. użytkowej		613.28
POW. ŁĄCZNA KONDYGNACJI		613.28

Uwaga: do powierzchni użytkowej pomieszczeń zaliczono wnęki o wysokości powyżej 1,90 m zgodnie z § 72 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

LEGENDA:

K	Istniejący kontaktron drzwiowy systemu SSWiN
	Wymieniana czujka ruchu systemu SSWiN-zakres podstawowy
	Wymieniana czujka zbicia szkła systemu SSWiN-zakres podst.
	Projektowany czujnik zbicia szyby w gablocie -wg. aranżacji
	Projektowany czujnik otwarcia gabloty - wg. aranżacji
	Projektowana bariera podczerwnieni - wg. aranżacji
	Projektowany czujnik wstrząsu- wg. aranżacji
	Moduł systemu SSWiN ADI CS9-zakres podstawowy
	Kamera IP kopułkowa wandaloodporna z oświetlaczem IR
	Gniazdo teleinformatyczne 2xRJ-45 kat.6A
WiFi	Kabel UTP kat 6A- wypust dla WI-FI
	Kanał podposadzkowy dwudzielny dla instalacji elektrycznej i słaboprądowej

Uwaga:
Instalacje należy prowadzić:
1. W korytach kablowych nad sufitem drewnianym
2. W szynoprzewodach na których montowane będą projektory
3. W kanałach kablowych w posadzce dla gniazd i czujek SSWiN
Korytka systemowe ze stali ocynkowanej dwutorowe (przegrodzenie dla instalacji elektrycznej i komputerowej). Koryto o szerokości 175 mm
4. W istniejących bruzdach starych instalacji, gdzie będzie wymienione okablownie
5. Wszystkie typy urządzeń zostały podane jako przykładowe, dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych

GRZEGORZ LECHOWICZ - PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
UL. ŁOBZOWSKA 43/6, 31-139 KRAKÓW
lechowicz.pracownia@gmail.com

GENERALNY PROJEKTANT
arch. GRZEGORZ LECHOWICZ
nr upr. 446/94
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
wpis do Izby MP-0344

TEMAT INWESTYCJI
Prace budowlane na Zamku w Pieskowej Skale obejmujące remont części pomieszczeń parteru skrzydła południowego, przebudowę instalacji wewnętrznych: wody, kanalizacji, elektrycznych i c.o., przebudowę kominów wraz z montażem urządzeń wzbudzających ciąg.

ADRES INWESTYCJI
Zamek Pieskowa Skała, 32-045 Sułoszowa
działka nr 1971, obręb 0001
jedn. ewid. 120613_2 Sułoszowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH INŻYNIERIA SPÓŁKA Z O.O.
ul. Obrońców Modlina 1D, 30-733 Kraków, tel. 608-431-344, fax 12-686-11-50, email: biuro@tpi.com.pl

BRANŻA
ELEKTRYCZNA

CZĘŚĆ PROJEKTU

PROJEKTANT
mgr inż. Janusz Szczypka
MAP/0327/PWOE/12
MAP/IE/0056/13
w specjalności elektrycznej bez ograniczeń

RYSUNEK
Plan instalacji bezpieczeństwa - rzut parteru

FAZA:	SKALA:	DATA:	REWIZJA:	NR:
PROJEKT WYKON.	1:100	MAJ 2020 R.	-	E-7