



- LEGENDA
- numer pomieszczenia
 - rzędna pomieszczenia wg inwentaryzacji KPG
 - H:259 wysokość pomieszczenia wg inwentaryzacji KPG
 - H:"259 wysokość sklepienia wg inwentaryzacji KPG
 - pow: 2.85m² powierzchnia pomieszczenia wg inwentaryzacji KPG
 - mur istniejący wg inwentaryzacji KPG
 - wielkość okna wg inwentaryzacji KPG
 - ** wymiar drzwi w świetle przejęcia: szerokość przejęcia do kłami
 - wymiar drzwi podano w świetle przejęcia przy skrzydle rozwartym min. 90 stopni
 - portal kamienny wg inwentaryzacji KPG
 - sklepienia wg inwentaryzacji KPG
 - granica strefy
 - nieprawidłowości w odniesieniu do Warunków Technicznych
 - nieprawidłowość a: drzwi: szerokość/wysokość w świetle przejęcia
 - nieprawidłowość b: wysokość progu
 - nieprawidłowość c: brak skrzydła 90cm w drzwiach dwuskrzydłowych
 - nieprawidłowość d: szerokość korytarza
 - nieprawidłowość e: otwór okienny w innej strefie (budynek nr 5) w odległości <4m
 - nieprawidłowość f: szerokość/wysokość/ilość stopni w biegu
 - 140 długość przejęcia ewakuacyjnego, przez ponad 3 pomieszczenia
 - 140 odległość do budynku sąsiedniego
 - 140 długość przejęcia ewakuacyjnego, przez 3 pomieszczenia
 - osoba dozorująca
 - wyście ewakuacyjne
 - wydymianie kłatki schodowej
 - plonowy pas: na elewacji o klasie E160 - min.2m
 - gazowa instalacja gaszenia pożaru - budynek
 - nr 104
 - gazowa instalacja gaszenia pożaru - nr obszaru chronionego (pomieszczenie)
 - gazowa instalacja gaszenia pożaru - obszar chroniony

POZIOM ZEROWY WG INWENTARYZACJI KPG 1991/1992r.: +0.00 = 228.87 m npm									
UKŁAD WYSOKOŚCI PL-EVRF2007-NH OBOWIĄZUJĄCY - 2020r.: POZIOM +0.00 = 229.05 m npm									
NINIEJSZA DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI WYKONANEJ PRZEZ KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE SP. Z O.O. W ROKU 1991/1992.									
PRO ARCHIVISION SP. Z O.O. 30-074 KRAKÓW, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 58/4									
Projektował	mgr inż. arch. JOANNA BARANEK - STACH	MPOIA/085/2011	10.2020	INW	Investor:	Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Wawel 5, 31-001 Kraków			
Opracował	mgr inż. arch. EWA BORKON-STACHERA				Investycja:	„Wykonanie ekspertyzy pożarowej wraz z inwentaryzacją budynku nr 4 (Zamek) na Wawelu w celu weryfikacji stanu technicznego i wykonania powyższej ekspertyzy dla wykonania projektu budowlanego remontu i budowy instalacji bezpieczeństwa pożarowego”.			
Nazwisko	mgr inż. arch. ZABEŁA KONSUR				Skala:	1:100			
	mgr inż. arch. ANNA MIESZCZAK				Brzoza:	ARCH			
Nazwa rysunku:	RZUT - PIĘTRO II - SKRZYDŁO PÓŁNOCNE			Nr rys.:	I-10				
				Lokalizacja:	ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU				